



序号	图例	名称
1		洞压管
2		定向导线线
3		开槽定向导线
4		PE串测
5		尖板接头

说明:

1. 图中标注尺寸单位为毫米mm时, 未注明mm;
2. 图中所有阀门均安装在管道末端, 如标注的管道末端标注有阀门, 则按标注的阀门安装;
3. 本工程所有管道的内外防腐方式及位置, 图中标注的管道防腐, 未标注, 工程需按设计防腐;
4. 管道安装时不得有电焊, 安装时管道应做防腐处理;
5. 本工程主要参考:《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年修订),《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005,《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008,《埋地聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ/T250-2016,《城镇燃气技术规范》GB50494-2009等现行规范, 如标注与规范冲突, 按标注规范执行。